

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Адрес: 142200, Московская область,
г. Серпухов, ул. Свердлова, д. 33/4
Телефон: 72-07-85
**СЕРПУХОВСКАЯ
207 ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**
от « 07 » 11 2018 г.
ул. Ворошилова, д. 56, г. Серпухов,
Московская область, 142200
09.11.2018 № 54-156-2018

Директору МБОУ «Школа № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Мурашкиной И.Е.

ул. Свердлова, д. 33/4,
г. Серпухов, Московская область

ТРЕБОВАНИЕ
(на основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»)

Серпуховской городской прокуратурой проводится проверка по размещенной в сети «Интернет» информации о нарушении федерального законодательства и прав учащихся в МБОУ «СОШ № 8».

На основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» необходимо в **срок до 13.11.2018** представить в Серпуховскую городскую прокуратуру (для старшего помощника прокурора Зубовой Т.И., по факсу на номер 37-82-13 или на адрес электронной почты serpprok@yandex.ru) следующую информацию:

- когда и с какой организацией заключен контракт на проведение в школе ремонтных работ;
- каковы сроки начала и окончания работ по контракту (представьте копию контракта со всеми приложениями);
- дата начала ремонтных работ в школе;
- в случае незавершения ремонта в установленный контрактом срок укажите причины и меры, принятые к подрядчику в связи с неисполнением условий контракта;
- в каких зданиях (помещениях) и с какого времени организован образовательный процесс для учащихся школы;
- проводились ли проверки соответствующей комиссией школы № 8 и зданий, в которых фактически обучаются дети, на предмет их готовности к началу учебного года (представьте копии актов);
- поступали ли от законных представителей учащихся жалобы (обращения) по вопросам организации учебного процесса в связи с проведением в школе ремонтных работ, каковы результаты рассмотрения данных обращений (представьте копии обращений и ответов на них).

Первый заместитель городского прокурора
советник юстиции

В.А.Кукушкин

Исп. Зубова Т.И., 37-71-12

РГ № 606695

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Серпухов Московской обл.

«13» ноября 2018 год
время проверки:
10:00 - 13:00

Мною, Старшим помощником Серпуховского городского прокурора Зубовой Е.Н.
с привлечением инспектора ОГРН по Серпуховскому филиалу в г. Серпухову РО ФССП по МО Титова В.С., инспектора ОНО по Серпуховскому филиале М.С., следователя - начальника Серпуховского РО УФСБ России по МО Чеченовой А.Н.

в присутствии:

руководителя Родительской ассоциации избирательного участка №18 Астафьевой Л.В., при осуществлении которой избирательный участок
проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, в том числе законодательства об образовании, о частной охранной и детективной деятельности, об антитеррористической защищенности, о лицензировании отдельных видов деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности

В школе №8

расположенном по адресу:

г. Серпухов, ул. Ленина д. 6
ул. Соборная д. 33/4 г. Серпухов

В ходе проверки установлено следующее:

Организация физической охраны учреждения: ООО «ЛогоПро»,

- в дневное время 200 фпн

- в ночное время 200 фпн

- организации, осуществляющие охрану: ЧП «ЛогоПро» ООО «ЛогоПро»

- наличие лицензии Нет

- количество лиц, осуществляющих охрану 1, изб.!

- обладают ли указанные лица необходимыми навыками Нет

- проходили ли специальную подготовку, переподготовку имеются в штате
- обеспечены ли спецсредствами Будут

- наличие системы видеонаблюдения имеется
- количество видеокамер всего: 4
- из них внешних: 4
- внутренних: —
- охват территории (помещений) учреждения системой видеонаблюдения широк
- ведется ли непрерывное видеонаблюдение будет

- ведется ли запись, архивирование и хранение данных, срок хранения информации будет, 30 суток

- наличие системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, ее исправность есть, исправна

- наличие системы наружного освещения, ее исправность: имеется, исправна
- оснащение объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны, их исправность, есть, проверка дата
- оснащение объекта (территории) бесперебойной и устойчивой связью имеется
- ограждение территории, его целостность имеется, целое
- организация и обеспечение пропускного режима использовается

- наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта имеются

- наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов,

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов или любу

- наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефоном аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности или любу

- проведение инструктажей с работниками и практических занятий по отработке действий в случаях обнаружения на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта 1. Работы Яблочко из 70-е, во
старшего бригадира

- проведение периодического обхода и осмотра объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодической проверки складских помещений Сотрудников
сторожевого 70-е фло

- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 1. Кировоград

- нахождение на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, работников строительных или ремонтных организаций, осуществление контроля за местами складирования строительных материалов и хранения техники при проведении ремонтно-строительных работ в зданиях, помещениях и на территориях СС Волгоград

нахождение проверки в учреждении водой 283 работнико
Карутилий рекомендовать о паспортах охраны и работников
различившихся в работе 70-е, про со вымощено.

Карутилий идет в избык штабом борьбы с террором в архив
или к зданию в 13.11.70.

Организовано рабочие места для обработки макетов.
На каждом рабочем месте - 4 Ч.12 С.П.№ 24.5.2483
Карутилий изучает изображение - Штабом будет удовлетвор
приемлемое банингом для в макетах винтов - 4.5.7 С.П.№ 24.5.2483
Все изображения банингом изображают в симметрии, решетчатые
фотографии гравюры отсылаются изображения, если винтов приемлемы это
все, иначе берется новая изображение изображения (изображения) - 4.4.20, С.Ч.22
С.П.№ 24.2.22-10.

Учебные классы оборудованы партами, досками, учебниками и учебниками.
В учебных изображениях изображения организовано банингом для
своих изображений.

Командование винтов изображений.

На работе, чтобы изображение изображение. Никогда не использовать

наличии отсутствия.

Расселение освещено. Санузлы в порядке санитарии.

Ограничений, связанных из-за отсутствия правил содержания.

Замечания к акту: нет

Участвующие лица:

Зубарев

Лесов Е.С.

Рыбакова И.Н.

Байдаков Н.С.

Лебедев

Рыбаков

Копию акта получил:

Комиссия

Директор

Полутич

И.В. Мурзакина

13.11.2018

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	
		2	3
1.	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;	пункт 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
2.	Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;	пункт 55 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	
3.	Не представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины (сцена, кровля).	пункт 6.4.3.5 ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. пункт 21 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
4.	Двери лестничных клеток не имеют устройств самозакрывания.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 пункт 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	
5.	Не представлены сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности отделочных материалов на путях эвакуации.	часть 6 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	

Российская Федерация
Московская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(МБОУ Школа №8)

142200, МО, г. Серпухов

тел.: (4967) 72-07-85

ул. Свердлова, д. 33/4

e-mail:korrspecschool@yandex.ru

исх. № 455 от 14.11.2018

На требование Серпуховской городской прокуратуры от 07.11.2018 №54-15в-2018 в рамках проверки по размещенной в сети «Интернет» информации о нарушении федерального законодательства и прав учащихся в МБОУ Школа №8 администрация образовательного учреждения сообщает следующее.

В исполнение мероприятий государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы», Соглашения от 13.06.2018 № 014/10/09 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Серпухов Московской области в 2018 году проводится капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Разработка, согласование и получение заключения по итогам экспертной оценки сметной документации в ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» проведены в срок до 25.06.2018 года.

По итогам конкурсных процедур заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 287 от 18.06.2018 г. на выполнение работ по ремонту кровли МБОУ Школа № 8, срок исполнения контракта – 26.08.2018 год,
- муниципальный контракт № 304 от 21.06.2018 г. на выполнение работ по ремонту фасада и замены оконных блоков в МБОУ Школа №8, срок исполнения контракта – 29.08.2018 год,
- муниципальный контракт № 441 от 11.08.2018 г. на выполнение работ по ремонту внутренних помещений в здании МБОУ Школа №8, срок исполнения контракта – 09.09.2018 год,
- муниципальный контракт № 486 от 11.08.2018 г. на выполнение работ по ремонту внутренних помещений, срок исполнения контракта – 09.09.2018 год,
- муниципальный контракт № 530 от 28.08.2018 г. на ремонт внутренних помещений, срок исполнения контракта – 24.09.2018 год.

Однако, по состоянию на 12.11.2018 года работы по муниципальным контрактам подрядной организацией не завершены; в связи с нарушением

наличие фасада 14.11.18

сроков исполнения муниципальных контрактов в отношении подрядной организации ведется претензионная работа.

Планируемый срок завершения ремонтных работ по данным подрядчика – 30.11.2018 года

С целью обеспечения безопасности и организации образовательного процесса с 01.09.2018 года осуществлен перевод обучающихся МБОУ Школа №8 во 2-ой корпус МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Войкова, д. 2; директором МБОУ Школа №8 изданы приказ от 23.08.2018 г. № 210 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов МБОУ Школа № 8 в 2018-2019 г. по адресу ул. Войкова, д.2», приказ от 31.08.2018 г. №260 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников МБОУ Школа №8».

С целью обеспечения безопасных условий для обучения в здании по адресу г. Серпухов ул. Войкова д.2. заключены муниципальные контракты на оказание охранных услуг путём оперативного реагирования группой задержания неведомственной охраны на сигнал «Тревога»; на оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации; на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом; на оказание услуг по техническому обслуживанию ПАС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); на оказание услуг физической охраны.

Так же имеются акт обследования АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектов станции РСПИ «Стрелец»; технический акт № 61 о проведении периодических испытаний электроустановки объекта от 27.08.2018 г.; протокол № 79-1/17 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины; акт № 186/18 сдачи-приемки работ по огнезащите от 09.07.2018 г.

До начала 2018/2019 учебного года на территории учреждения проведены работы по кронированию деревьев и удалению сухостоя.

Организован ежедневный подвоз обучающихся МБОУ Школа №8 к образовательному учреждению (муниципальный контракт № 533 от 13.08.2018 года)

О переводе детей во 2-ой корпус МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: г. Серпухов, ул. Войкова, д. 2, родители обучающихся были оповещены своевременно, ежемесячно проводятся классные и общешкольные родительские собрания (01.09.2018 г., 18.10.2018 г.). При необходимости проводятся индивидуальные консультации и беседования с родителями обучающихся.

По состоянию на 12.11.2018 года в адрес администрации школы, Комитета по образованию Администрации городского округа Серпухов жалоб от родителей по вопросам организации образовательного процесса не поступало.

Директор школы



И.Е. Мурашкина



Приложение (копии):

- муниципальный контракт № 287 от 18.06.2018 г. на ремонт кровли МБОУ Школа №8,
- муниципальный контракт № 304 от 21.06.2018 г. на ремонт фасада и замены оконных блоков в МБОУ Школа №8,
- муниципальный контракт № 486 от 11.08.2018 г. на выполнение работ по ремонту внутренних помещений (полуподвал: №№12,14,17,19-20,21,22,23,28,29,30,31,1а; 2-й этаж: №№ 13,17): общестроительные работы в здании МБОУ Школа №8,
- муниципальный контракт № 441 от 11.08.2018 г. на выполнение работ по ремонту внутренних помещений здания МБОУ Школа №8.
- муниципальный контракт № 530 от 28.08.2018 г. на ремонт внутренних помещений здания МБОУ Школа №8,
 - муниципальные контракты на оказание охранных услуг путём оперативного реагирования группой задержания вневедомственной охраны на сигнал «Тревога»; на оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации; на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом; на оказание услуг по техническому обслуживанию ПАС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); на оказание услуг физической охраны.
 - акт обследования АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектов станции РСПИ «Стрелец»;
 - технический акт № 61 о проведении периодических испытаний электроустановки объекта от 27.08.2018 г.;
 - протокол № 79-1/17 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины;
 - акт № 186/18 сдачи-приемки работ по огнезащите от 09.07.2018 г.
 - претензионные письма.